一般廃棄物最終処分場維持管理記録　　平成28年9月

１．埋め立てた廃棄物の種類、数量

一般廃棄物（一般ごみ・粗大ごみ）	78.7t

２．残余の埋立容量

平成27年12月測定	20,892㎥

３．水質検査結果

【放流水】

検査項目	単位	計量値	基準値
水素イオン濃度　（ｐＨ）	－	7.5	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量　（ＢＯＤ）	mg/L	1.0	20以下
浮遊物質量　（ＳＳ）	mg/L	7	30以下
窒素含有量　（Ｔ－Ｎ）	mg/L	71	120以下

【地下水】

検査項目	単位	上流側	下流側
電気伝導率　（ＥＣ）	mS/m	10.0	11.9
塩化物イオン　（Cl^-）	mg/L	7.4	9.3

４．ダイオキシン類測定結果

試料採取年月日	平成28年8月4日

試料名	単位	毒性当量	基準値
放流水	pg-TEQ/L	0.00029	10以下
地下水　上流側	pg-TEQ/L	0.000083	1以下
地下水　下流側	pg-TEQ/L	0.000028	1以下

５．施設の点検状況

点検項目	貯留構造物、遮水シート、保有水調整池、浸出液処理設備
点検結果	○：異常なし　×：異常あり

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	○			○		○		○			○		○		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		○		○					○		○		○		

異常があった場合、講じた措置と月日