

# 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

2018 年

10 月

## 1. 埋め立てた廃棄物の種類、数量

一般廃棄物（一般ごみ・粗大ごみ）	83.4 t
------------------	--------

## 2. 残余の埋立容量

2017 年 10 月 測定	17,794m <sup>3</sup>
----------------	----------------------

## 3. 水質検査結果

### 【放流水】

検査項目	単位	計測値	基準値
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.4	20以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	36	90以下
浮遊物質 (SS)	mg/L	2	30以下
窒素含有量 (T-N)	mg/L	45	120以下

### 【地下水】

検査項目	単位	上流側	下流側
電気伝導率 (EC)	S/m	11.2	11.8
塩化物イオン (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	8.5	9.2

## 4. ダイオキシン類測定結果

試料採取年月日	平成30年8月7日
---------	-----------

試料名	単位	毒性当量	基準値
放流水	pg-TEQ/L		10以下
地下水 上流側	pg-TEQ/L	0.000087	1以下
地下水 下流側	pg-TEQ/L	0.000010	1以下

## 5. 施設の点検状況

点検項目	貯留構造物、遮水シート、保有水調整池、浸出液処理設備															
点検結果	○：異常なし ×：異常あり															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	○			○	○						○	○			○	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	○	○	○			○			○	○			○		○	

異常があった場合、講じた措置と月日

--