

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

2024 年

1 月

1. 埋め立てた廃棄物の種類、数量

一般廃棄物（一般ごみ・粗大ごみ）	43.8 t
------------------	--------

2. 残余の埋立容量

2023 年 6 月 測定	5,094m ³
---------------	---------------------

3. 水質検査結果

【放流水】

検査項目	単位	計測値	基準値
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7	5.8~8.6
生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.2	20以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	38	90以下
浮遊物質 (SS)	mg/L	1未満	30以下
窒素含有量 (T-N)	mg/L	86	120以下

【地下水】

検査項目	単位	上流側	下流側
電気伝導率 (EC)	S/m	17.5	54.4
塩化物イオン (Cl ⁻)	mg/L	8.4	37.1

4. ダイオキシン類測定結果

試料採取年月日	令和5年8月1日
---------	----------

試料名	単位	毒性当量	基準値
放流水	pg-TEQ/L	0.000130	10以下
地下水 上流側	pg-TEQ/L	0.056000	1以下
地下水 下流側	pg-TEQ/L	0.054000	1以下

5. 施設の点検状況

点検項目		貯留構造物、遮水シート、保有水調整池、浸出液処理設備													
点検結果		○：異常なし ×：異常あり													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-					○	○	○	○	○	○		○	○
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
○	○	○	○		○	○	○			○	○	○		○	

異常があった場合、講じた措置と月日

--